



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МУП «ЖКХ»  
г.о. Пушкино МО  
И.А. Любомудров  
« 28 » 06 2019 г.

Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)  
по промывке пластинчатого теплообменника индивидуального теплового пункта

г. Пушкино

« 28 » июня 2019 года  
5/2 ч. 30 мин.

1. Основание для приемки работ: Договор №3/19 от 01.06.2019 г.
2. Объект: Многоквартирный дом № 3 микрорайона «АБ» города Пушкино.
3. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Пушкино Московской области (МУП «ЖКХ»).
4. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция единого заказчика города Пушкино» (ООО «ДЕЗ Пушкино»).
5. Представители Исполнителя, непосредственно выполнившие работ:
  - Главный инженер ООО «ДЕЗ Пушкино» А.А. Любомудров;
  - Монтажник «ДЕЗ Пушкино»: Ланкин Д.В. ;
  - Монтажник «ДЕЗ Пушкино»: Орлов В.В. ;
6. Представители МУП «ЖКХ» и смежных организаций, присутствовавших при производстве работ:

7. При производстве работ применялся химический состав кислотный «ТМС ДМ»  
Продолжительность промывки обоих контуров по 1,5 часа с реверсом потока  
Выявленная степень загрязнения «холодного» контура повышенная  
Выявленная степень загрязнения «горячего» контура умеренная

8. В результате проведенной промывки оборудование индивидуального теплового пункта системы горячего водоснабжения и пластинчатого теплообменника признано годным для дальнейшей эксплуатации.

9. Подписи представителей Исполнителя:

- Монтажник ООО «ДЕЗ Пушкино»: Ланкин Д.В. ;
- Монтажник ООО «ДЕЗ Пушкино»: Орлов В.В. ;
- Главный инженер ООО «ДЕЗ Пушкино»: Любомудров А.А. ;

10. Примечания:

Контур со стороны дома промывался с образованием белой мутной взвеси в промывочном растворе.